



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY w NYSIE

ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa  
sekr. tel. 77 4352553, 77 4352883, fax 77 4330079  
e-mail: sekretariat@pssenysa.pl

HK.90820.17.3.2021.AO

Nysa, dnia

29 WRZ. 2021

ORZECZENIE

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., Poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań próbek wody nr 809/W/N/OL/21 oraz nr 810/W/N/OL/21, pobranej z wodociągu publicznego w Łambinowicach (stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona; sieć – Łambinowice: biura Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łambinowicach, ul. Zawadzkiego 33) w dniu 14.09.2021 r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi, w zakresie zbadanego parametru.

Oznaczony wskaźnik fizykochemiczny wody spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do powołanego rozporządzenia.


W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie stwierdza, że działania naprawcze określone w decyzji nr 4/21, znak HK.90820.17.3.2021.AO z dnia 21.04.2021 r., polegające na doprowadzeniu jakości wody podawanej do sieci wodociągu publicznego w Łambinowicach pod względem fizykochemicznym do obowiązujących wymagań, zostały wykonane.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej  
ul. Zawadzkiego 33  
48-316 Łambinowice
2. Urząd Gminy w Łambinowicach  
ul. Zawadzkiego 29  
48-316 Łambinowice
3. a/a oraz [www.gov.pl/web/psse-nysa](http://www.gov.pl/web/psse-nysa)

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Nysie

*mgr Janusz Trześmiech*



Sprawę prowadzi starszy asystent Oddziału Higieny Komunalnej Agata Ogórczak,  
nr tel. 77 4352553 wew. 45; e-mail: [higienakomunalna@pssenysa.pl](mailto:higienakomunalna@pssenysa.pl)

*niepodlega*